



**Budapest Főváros IX. kerület  
Ferencváros Önkormányzata**

**Iktató szám: 182/5/2011.**

## **ELŐTERJESZTÉS**

**a Képviselő-testület 2011 augusztus 26-i ülésére**

**Tárgy:** Költségvetést módosító javaslat

**Előterjesztő:** Formanek Gyula alpolgármester

**Készítette:** dr. Szabó József Zoltán

**Előzetesen tárgyalta:** **PEB 2011.08.23.**

**Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Paksi Ilona s.k.**

**Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:**

**A döntéshez egyszerű többség szükséges.**

**Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: igen**

**Az előterjesztés rövid tartalma:**

A Ferencvárosi Művelődési Központ műszaki-javítási munkálatainak finanszírozása érdekében szükséges módosítani az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet 2. sz. mellékletét

## Tisztelt Képviselő-testület!

A Ferencvárosi Művelődési Központ közösségi tereinek műszaki állapota jelentősen leromlott az elmúlt években. A meglévő, rendkívül elavult technikai berendezések minimális fejlesztése és karbantartása, a nagyobb közösségi terek (főként színházterem) biztonságos működtetése érdekében, továbbá a színházterem megnövekedett feladatai (pl. Turay színház előadásai) biztosításához elengedhetetlenül szükséges a legsürgősebb: részben alapvető működési és biztonságtechnikai műszaki javítások, karbantartások és átalakítások elvégzése. Az ezévi költségvetésbe betervezett alap-karbantartási költségek nem elégségesek ezen – részben életveszély-elhárító – javítások költségeinek finanszírozásához, ezért kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a felmerült javítási, karbantartási munkák alábbiakban részletezett elemeinek költségeit biztosítani szíveskedjen.

### **1. FMK színháztermének elektromos hálózata, biztonsági világítása és teremvilágítása:**

Az intézmény **elektromos hálózata** rendkívül elavult, **sok helyen tűzveszélyes**. Kábelek lógnak rögzítetlenül, van ahol csak egyszeres szigetelésű vezetékek futnak, falon kívül, szabálytalanul szerelve. A színházterem nézőtere, illetve a színpad munkavilágítása megoldatlan, átszereléshez nincs munkafény. (Átszerelésnél így vagy a közönségtér világítását, vagy a színpadi világítást kell használni, ami igen gazdaságtalan.) A színpad mögött nincs felszerelve sem lábvilágítás, sem vészvilágítás, ami áramkimaradás esetén, mutatná a kivezető utat. Az elosztószekrények elavultak, a kötések, csatlakozások égettek, a biztosítási értékek sok esetben nem megfelelőek, a most érvényes szabványoknak nem felelnek meg. Sok elosztószekrény javítása gazdaságtalan lenne, kedvezőbb áron lehet felszerelni egy új, a szabványoknak megfelelő szekrényt.

A pár éve (részben pályázati forrásból!) kialakított **színház-világítási** betáplálás nincs a megfelelő értékre biztosítva, (32 A csatlakozó 100 A-re biztosítva), valamint Fi relé sincs beépítve. A **zenekari árok elektromos szerelése tűzveszélyes**, égett lámpatest van felszerelve a faszerkezetre, kötések vannak szabadon, csiptetős lámpák vannak bekötve különböző helyekre. Általánosan jellemző a vezetékcsatorna fedelének hiánya, így szabadon lógnak a kábelek, a lámpatestekről bűrák hiányoznak, vagy nincs is bennük izzó. A közönségfolyosókon, és az öltözőknél, a vészvilágító lámpatesteket át kell vizsgálni, mert nem működik mindegyik rendeltetésszerűen. *A javítási munkákat a Ferencvárosi Művelődési Központ részben saját (tapasztalt) szakember (alkalmazott) bevonásával végzi.*

**A sürgősen elvégzendő beszerzések és szerelési munkák költsége 1 200 000 Ft.**

### **2. A Színházterem színpadi világításának eszközigénye**

A **Színházterem színpadi világításának eszközigénye** a korábbi években egy bérleti konstrukció keretében volt megoldva. A Musical Varázs című produkciót szervező cég (bérleti díj fizetésén felül) biztosította a lámpapark egy részét, és egy, a lámpák fényerejét szabályozó vezérlőberendezést (dimmer). A nyár folyamán a bérlő az eszközöket eladta és elszállította, így a bérleti szerződés újratárgyalása mellett fontos feladat a Színházterem

színpadi világítás fejlesztése. A fejlesztés révén lehetővé válik a Színházteremben megvalósuló produkciók minimális fénytechnikai igényének kielégítése.

Az FMK-ban maradó lámpapark kiegészítése megoldható a Pinceszínházból való átcsoportosítással (2 db lámpa), azonban a rendelkezésre álló dimmer csak a lámpapark felét tudja szabályozni.

A rendszer működtetéséhez 1 db teljesítményszabályozó (dimmer) beszerzése szükséges. A beszerzés nélkül a Színházteremben nem teljesülnek az előadások megtartásához szükséges minimális feltételek.

**A tervezett beszerzés értéke: 300 000 Ft**

### **3. A Sakk terem színpadi világításának korszerűsítése**

Az előcsarnokból nyíló "Sakk terem" az FMK egyik "legforgalmasabb rendezvényhelyszíne. Egyrészt a táncházaknak, másrészt a nyugdíjas közösségi esteknek, a gyerekprogramoknak, börszéknek és vásároknak, továbbá az idei évtől kisebb stúdiószínházi eseményeknek is helyszíne. A Sakk terem, jelenlegi állapotában nem alkalmas az igények kielégítésére. A terem berendezésének kialakítását, alapvető karbantartási szükségleteit elvégezzük, ugyanakkor a színpad világítása rendkívül korszerűtlen és gazdaságtalan. A színpadot jelenleg 6 db lámpa világítja meg, melyek fényerejének szabályozása megoldatlan, így folyamatosan teljes erővel világítanak. Ez nem csak gazdaságtalan, de alkalmatlan a színpadi igények kielégítésére is. A fejlesztés során 4 db LED-es lámpa és egy vezérlőberendezés kerülne beszerzésre, melyek működtetése 80%-os energia-megtakarítást jelent. A jelenlegi teremfényt több évtizedes, gyakori cseréire szoruló neon-világítás jelenti. Ennek cseréje, a terem korszerűbb világításának kialakítása is elengedhetetlen, és egy későbbi fejlesztés tárgya kell, hogy legyen.

**A beszerzés költsége: 400 000 Ft**

Fentiekre tekintettel kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Budapest, 2011. augusztus 19.

Tisztelettel:

Formanek Gyula s.k.  
alpolgármester

### **Határozati javaslat:**

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- 1 a 2011. évi költségvetési rendelet módosítása során a rendelet 2. számú melléklet Ferencvárosi Művelődési Központra vonatkozó 2985-ös önkormányzati támogatás sorának összegét 1.900.000- Forinttal megnöveli az általános tartalék terhére.

Határidő: költségvetési rendelet módosítása

Felelős: dr. Bácskai János polgármester